

Informe de valoración de memorias técnicas.

Obras de urbanización del entorno del nuevo centro de salud de Puente la Reina.

Propuesta OPLR

Propuesta detallada y que denota estudio del proyecto.

Se valora positivamente:

- Verificación de servicios existentes con georradar.
- Medidas de protección del arbolado a mantener.
- Propuesta de Air spade para caso de hallar raíces en los ejemplares de amor porte.
- Asignación de interlocutor verde
- Consulta sobre estocaje del parque infantil.

No se valora:

- Anotación sobre presupuesto de ESS, no se requiere en esta fase.

PUNTUACIÓN: 7 PUNTOS.

Propuesta Lacunza

Propuesta detallada y que denota estudio del proyecto.

Se valora positivamente:

- Indicaciones sobre pavimentos: sobre reducción de espesores, tipo de tráfico a considerar, baldosa, caz y pavimento absorbedor de impactos. Se decidirá durante la fase de dirección de obra a la vista de información de ensayos y de común acuerdo con Ayuntamiento cuales de las propuestas se aceptan.
- Indicación sobre partida de fuente.
- indicaciones sobre pluviales y electricidad.
- Propuesta de coordinación con nuevas acometidas de Centro de salud.

No se valora:

- En movimiento de tierras, se indica que no hay partida para retirada de mobiliario existente, cuando este concepto está incluido en la partida de desbroce.

PUNTUACIÓN: 9 PUNTOS.