



INFORME TÉCNICO A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PORPROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAVIMENTO DE MADERA TECNICA EN EL PARQUE YAMAGUCHI.

Expte. nº CONT_OBRA/2024/41. (SOBRE B)

En cumplimiento del Pliego de característica técnicas para el suministro e instalación de pavimento de madera técnica en la Plaza Yamaguchi de Pamplona, en el que se establecen en su punto 12 los criterios de valoración de las propuestas y sus puntuaciones de la siguiente manera:

1. CRITERIOS CUANTITATIVOS: (hasta 70 puntos)

1.1. Oferta económica (Hasta 50 puntos):

1.2. Ampliación plazo garantía (hasta 5 puntos). 1 puntos por cada año que se amplíe el plazo ofertado frente al licitado hasta un máximo de 5 puntos.

1.3. Criterios sociales (10 puntos). Se valorará con 10 puntos el compromiso de los licitadores de destinar a la ejecución del contrato, al menos, un 50% de personas con contratos indefinidos.

1.4. Plazo de ejecución (hasta 5 puntos). 0,25 puntos por cada día natural que se reduzca el plazo ofertado frente al licitado. Siendo 5 la puntuación máxima posible.

2. CRITERIOS CUALITATIVOS. Oferta técnica (Hasta 30 puntos):

2.1. Valoración del material (hasta 30 puntos)

2.1.1 Adecuación del material con el lugar de ejecución. Espesores (hasta 10 puntos)

2.1.2 Ficha técnica del material y aspecto. (hasta 20 puntos):

- Se aportarán las fichas técnicas y de colocación del material.
- Se aportará muestra en pieza física de 10-15 cm del tablero a colocar.
- Gama de colores posibles.

Se procede a la valoración del punto 2 CRITERIOS CUALITATIVOS. Oferta técnica (Hasta 30 puntos).

Aspectos destacados en cada una de las ofertas presentadas:

- Los espesores del producto se adecuan muy bien a la actuación a realizar, en el caso de Urbabil y Contenur, siendo posible la ejecución del nuevo pavimento en un único



plano. Alfeflor aporta una tarima con un espesor mucho mayor que complica los encuentros con las preexistencias, necesitando más de un plano para solucionarlos.

- Las tres empresas aportan fichas del material ofertado, en las que se puede comprobar que las tres cumplen con la exigencia normativa del CTE antideslizamiento Clase 3, apto para zonas exteriores húmedas.
- Urbabil aporta una muestra en color "Grey" y tiene el producto en cuatro tonos diferentes que aparecen en la Ficha técnica. Contenur aporta muestra del material con 8 acabados diferentes. Alfeflor dispone del material exclusivamente en el color marrón aportado en la muestra.
- Los técnicos firmantes consideran que el aspecto del producto aportado por Urbabil es muy acorde con la actuación a realizar y similar al preexistente con acabado ranurado, el aportado por Contenur en formato ranurado puede ser también adecuado y el aportado por Alfeflor, aunque ranurado, tiene con una terminación superficial menos compacta y menos adecuada.

Tabla puntuaciones:

	Adecuación del material con el lugar de ejecución. Espesores.	Ficha técnica del material.	Aspecto material.	Gama de colores posibles.	SUMA
	10 puntos	7 puntos	10 puntos	3 puntos	30 puntos
Urbabil	10	7	10	3	30
Contenur	10	7	8	3	28
Alfeflor	2	7	5	1	15

Es cuanto se informa

En Pamplona, a 04 de noviembre de 2024

Cristina
Cerdan Los
Arcos - DNI
33439872B

Firmado
digitalmente por
Cristina Cerdan
Los Arcos - DNI
33439872B
Fecha:
2024.11.06
13:30:22 +01'00'

Cristina Cerdán Los Arcos
Jefa del Servicio de Mobiliario

IRIARTE ECHENIQUE
FRANCISCO - 72674251R
2024.11.06 15:07:31 +01'00'

Patxi Iriarte Echenique
Director del Área de Conservación