

Propuesta de puntuación Documentación Técnica

**CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE RENOVACIÓN PARCIAL DE
LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
NARBARTE (NAVARRA).**

Contenido

1.	Criterios de adjudicación.....	2
2.	Valoración de las propuestas técnicas	2
2.1.	SASOI Eraikuntzak	2
2.2.	Construcciones A Bengoetxea	3
3.	Resumen de puntuaciones.....	4

1. Criterios de adjudicación

El Pliego de condiciones para la contratación de las obras, en su cláusula 12.1 establece:

12.1.- Criterios NO valorables mediante fórmulas: hasta máximo 40 puntos.

A los efectos de otorgar la puntuación de este apartado se valorará:

Memoria Técnica: Máximo 40 puntos.

Se valorarán los aspectos que se enuncian a continuación, con la valoración parcial de los mismos, de acuerdo con lo siguiente:

1.- Análisis del proyecto: Se valorará de 0 a 30 puntos.

- Conocimiento de la obra y comprobación de las mediciones y el dimensionado, así como las posibles indefiniciones y su repercusión: Se valorará de 0 a 10 puntos.

- Análisis de las afecciones al servicio de abastecimiento durante la ejecución de las obras y propuestas para mantener el suministro. Se valorará de 0 a 10 puntos.- Descripción de los métodos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a la calidad de ejecución- y seguridad de los operarios. Se valorará de 0-5 puntos.

- Suministro de materiales, compromiso de proveedores de suministro de tuberías y piecerío. Se valorará de 0 a 5 puntos

2.- Programa de trabajo: Se valorará de 0 a 10 puntos.

- Plan de Organización de la obra: Se valorará de 0 a 10 puntos.

2. Valoración de las propuestas técnicas

Se han recibido propuestas de dos empresas:

- Sasoi Eraikuntzak
- Construcciones A Bengoetxea

A continuación se analiza y puntúa la documentación presentada por cada una de la licitadoras referente a los criterios de adjudicación NO cuantificables mediante fórmulas.

2.1. SASOI Eraikuntzak

Criterio NO valorable mediante fórmula	Criterio de valoración	Valoración máxima	Sasoi Eraikuntzak	
			Valoración	Justificación
MEMORIA TÉCNICA	Conocimiento de obra y comprobación de mediciones y el dimensionado, así como las posibles indefiniciones y su repercusión	10	9	Se muestra el buen conocimiento de la obra, indicando visitas a terreno. Se indican puntualización al proyecto en cruces con cursos de aguas y en anchos de zanja y la forma en la que se resolverán.

	Análisis de afecciones al servicio de abastecimiento durante ejecución de obra y propuestas para mantener el suministro	10	8	Se contemplan las afecciones al servicio de abastecimiento y al acceso BKZ.
	Descripción de los métodos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a la calidad de ejecución y seguridad de los operarios	5	4	Se indican los métodos constructivos, certificaciones de calidad y aspectos de seguridad y salud. No se hace referencia a la necesidad (o no) de entibación de las zanjas.
	Suministro de materiales, compromiso de proveedores de suministro de tuberías y piecerío	5	5	Se indican los proveedores, asegurando que son proveedores habituales. Se adjunta carta de compromiso del proveedor de tuberías, accesorios y piecerío.
PROGRAMA DE TRABAJO	Plan de Organización de la obra	10	9	Se presenta diagrama por días coherente, indicando distribución de tiempos y equipos de trabajo, así como un listado de maquinaria asignada a obra y el equipo técnico
TOTAL		40	35	

2.2. Construcciones A Bengoetxea

Criterio NO valorable mediante fórmula	Criterio de valoración	Valoración máxima	Construcciones A Bengoetxea	
			Valoración	Justificación
MEMORIA TÉCNICA	Conocimiento de obra y comprobación de mediciones y el dimensionado, así como las posibles indefiniciones y su repercusión	10	6	Se indica que se ha estudiado el proyecto de forma exhaustiva para determinar los puntos críticos. No se indican puntualización al proyecto.
	Análisis de afecciones al servicio de abastecimiento durante ejecución de obra y propuestas para mantener el suministro	10	5	Se indica que previo al inicio de las obras se analizará in situ junto con la Dirección de Obra las posibles afecciones. No se muestran las propuestas para mantener el suministro, aunque se indica que los cortes serán los mínimos posibles.
	Descripción de los métodos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a la calidad de ejecución y seguridad de los operarios	5	3	No se indican métodos constructivos. Se indica que las calidades respetarán las características del proyecto. Se hace especial hincapié en la señalización y balizamiento de las obras.
	Suministro de materiales, compromiso de proveedores de suministro de tuberías y piecerío	5	0	No se indican proveedores ni se anexan cartas de compromiso.

PROGRAMA DE TRABAJO	Plan de Organización de la obra	10	9	Se presenta un diagrama por semanas coherente, indicando la fecha de inicio y finalización y el número de operarios asignado a cada unidad de obra.
TOTAL		40	23	

3. Resumen de puntuaciones

Licitador	Puntuación total
Sasoi Eraikuntzak	35
Construcciones A Bengoetxea	23

Pamplona, Junio de 2025

El Ingeniero de Caminos, CC. y PP.



Fdo: Joaquín Salanueva Herrero