

	PANEL										INVERSOR					ESTRUCTURA			
	MARCA	MODELO	POTENCIA (Wp)	Voc	Vmp	EFICIENCIA %	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	AISLAMIENTO	CUMPLE	MARCA	MODELO	POTENCIA (KW)	TENSION MAX. FV (V)	CUMPLE	MARCA	MODELO	INCLINACION	CUMPLE
PROYECTO	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II		SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100		SUNFER	26.1H lastrado Este-Oeste	15º	
LICITADORES																			
BOMBEATEC	HANERSUN	HN21RN-66HT630W	630	49,52	41,31	23,3	2.382x1.134	33,5	?	X	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
EOSOL	SEG SOLAR	SG-630-BTZ-BG	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
MODI S.L.	JA SOLAR	JAM66D45-630/LB	630	48,9	40,7	23,3	2.382x1.134	33,1	CLASE II	X	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
E4E SOLUCIONES ENERGETICAS	NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE MODULO FV PROPUESTO										NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE INVERSOR PROPUESTO					NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA			
IENERPRO 2014 S.L.	JINKO	78HL4-BDV 630	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
LUZTERRA ENERGIA	NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE MODULO FV PROPUESTO										NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE INVERSOR PROPUESTO					NO PRESENTA FICHA NI CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA			
GREEN RENOVABLES	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓
RENEWABLE ENERGY	JINKO	78HL4-BDV 630	630	57,08	47,7	22,54	2.465x1.134	34	CLASE II	✓	GOODWE	GW125K-GT	125	1100	X	SOLARBLOCK	Este-Oeste	15º	X
ELECNOR	JA SOLAR	JAM72D42-630/LB	630	52,47	43,9	22,5	2.465x1.134	34,6	CLASE II	✓	SUNGROW	SG125CX-P2	125	1100	✓	SUNFER	26.1H	15º	✓

Clase II : se refiere a un tipo de material eléctrico que proporciona protección contra choques eléctricos mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado, sin necesidad de puesta a tierra.

SUBSANACION	
BOMBEATEC	No presenta ningun documento para la Subsanacion
EOSOL	Aporta cumplimiento de CLASE II para el modulo.
MODI S.L.	No aporta calculo de la estructura para el modulo que oferta mas pequeño y de mas peso por m2 que el de proyecto.
E4E SOLUCIONES ENERG.	En la Documentacion presentada para la subsanacion de la documentacion requerida No presenta Fichas ni Características del Modulo, Inversor y estructura Propuestas. Solo presenta Declaración del volumen de Negocio.
LUZTERRA ENERGIA	En la Documentacion presentada para la subsanacion de la documentacion requerida No presenta Fichas ni Características del Modulo, Inversor y estructura Propuestas. Solo presenta Declaración del volumen de Negocio.
GREEN RENOVABLES	Con la documentacion presentada justifica los equipos que propone para el proyecto y que cumplen con los de Proyecto.
RENEWABLE ENERGY	Presenta un Inversor de la Marca Goodwe con la misma Potencia Nominal que el de Proyecto y de características parecidas (No iguales) . No presenta fichas de los equipos de antivertido ni de Comunicación compatible con el Inversor Propuesto. La estructura es distinta a la de proyecto y por lo tanto se debería aportar el calculo de la msima sobre la cubieta especifica, no valen calculos genericos.
ELECNOR	Con la documentacion presentada justifica los equipos que propone para el proyecto y que cumplen con los de Proyecto.

✓	CUMPLE
✓	SUBSANABLE
X	NO CUMPLE