

"DIGITALIZACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN EL VALLE ERRO FASE 1"

A. VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (0-50)															
PUNTO 1 :				PUNTO 2:			PUNTO 3:			PUNTO 4:			PUNTO 5:		
Situación actual de las instalaciones y principales deficiencias (0-13)				Descripción de las actuaciones y equipos a utilizar(0-13)			Plataforma de gestión de la digitalización(0-8)			Conserv., manten. y durabilidad de la infraestructura (0-8)			Formación (0-8)		
CONTRATA	Criterio puntuación	Comentario	Ptos	Criterio puntuación	Comentario	Ptos	Criterio Puntuación	Comentario	Ptos	Criterio Puntuación	Comentario	Ptos	Criterio Puntuación	Comentario	Ptos
1	TABAR	Justificación de la actuación, situación actual de las instalaciones y principales deficiencias	Indicacion de las deficiencias	3	Objetivos de las actuaciones	Propone relación actuaciones	Plataforma de gestión	Toda la información se integrará en una plataforma web de visualización personalizada para el Ayuntamiento del Valle de Erro	6	Garantía	Propuesta de garantía hasta 5 años	6	Formación	Formación a responsables del Ayto de 3 h y seguimiento del funcionamiento	6
		Depósitos actuales	Relación de los depositos existentets	3	Descripción de actuaciones	Describe actuaciones a realizar									
		Problemática en los depósitos	Indicación de problemas en cada depósito	5	Control telemando	Propone controla de consumos, niveles, incidencias en cloro									
					Suministro eléctrico	Descripción del estado de los depósitos									
					Centralización de datos en depósitos	Colocación SCADA									
			TOTAL PUNTUACIÓN	11		TOTAL PUNTUACIÓN	12		6		TOTAL PUNT.	6		TOTAL PUNT.	6
2	SERTECQ	Justificación de la actuación, situación actual de las instalaciones y principales deficiencias	Indicacion de las deficiencias	3	Objetivos de las actuaciones	Propone relación actuaciones	Plataforma de gestión	Toda la información se integrará en una plataforma web de visualización	4	Garantía	No propone ampliación de garantía	3	Formación	Formación de funcionamiento de equipos	6
		Depósitos actuales		0	Descripción de actuaciones	Describe actuaciones a realizar									
		Problemática en los depósitos	Indicación de problemas en cadeadepósito	5	Control telemando	Propone controla de consumos, niveles, incidencias en cloro									
					Suministro eléctrico	Descripción del estado de los depósitos									
					Centralización de datos en depósitos	Colocación SCADA									
			TOTAL PUNTUACIÓN	8		TOTAL PUNTUACIÓN	10		4		TOTAL PUNTUACIÓN	3		TOTAL PUNTUACIÓN	5