

ANALISIS PROPUESTAS TECNICAS LICITACION

SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO, EN 6 LOTES.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

ARQUITECTA TECNICA: MARIA AZNAREZ ALVAREZ

Se realiza análisis de las propuestas técnicas de licitación, según el pliego regulador del contrato de suministro del equipamiento del nuevo bar con cocina de las piscinas Municipales del Ayuntamiento de Caparroso, en el que se indica:

"El material a suministrar y su instalación deberán ajustarse a las características, condiciones y cantidades que se señalan en el Proyecto Técnico redactado por el arquitecto Andrés Martínez Tejada. Si uno de los productos ofertados no cumple las características técnicas establecidas en el proyecto, se excluirá la oferta de todo el lote del que forma parte el producto".

Se analiza el lote 1 de equipamiento de cocina y bar, comprobando si las características técnicas de cada producto ofertado, cumplen con las características técnicas marcadas en el proyecto. Se observa lo siguiente:

LOTE 1 EQUIPAMIENTO DE COCINA Y BAR

1.-NAVARRA DE HOSTELERIA Y HOSPITALES S.L.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

2.-NASHITEL S.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

3.- LAGAIN PROFESSIONAL S.L.

- En la partida 01.05 Mueble cafetero B4, no cumple con las dimensiones de proyecto de 280 cm de largo, siendo en su oferta el mueble de 250cm de largo.
- En la partida 01.13 de cocina sin horno, no cumple con las placas de proyecto, 3 x 3kw y 1 de 4kw, siendo su oferta de 4 placas de 3,50Kw.
- De la partida 01.15 de campana premium básica mural C7, no se presenta ficha técnica ni descripción para poder comprobar las características.
- De la partida 01.16 sistema de extinción de incendios C7, no se presenta ficha técnica ni descripción para poder comprobar las características.
- De la partida 01.17 variador de frecuencia C7, no se presenta ficha técnica ni descripción para poder comprobar las características.

- De la partida 01.18 paro /marcha C7, no se presenta ficha técnica ni descripción para poder comprobar las características.
- En la partida 01.22 de lavavajillas capota C10, no cumple con las características de proyecto respecto a la producción de cestos/hora, siendo en proyecto 40 cestos/h, y en la oferta presentada 30 cestos/h.
- En la partida 01.24 Armario frigorífico A1, no cumple con las características de proyecto respecto a la calificación energética, siendo en proyecto A+ y en la oferta presentada calificación C.

Varios de los elementos ofertados no cumplen con las características técnicas establecidas en el proyecto, siendo las características inferiores a las exigidas. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el pliego regulador del contrato de suministro de equipamiento, se procede a la exclusión de la oferta correspondiente a la totalidad del lote.

4.- EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA Y CLIMATIZACION

- En la partida 01.24 Armario frigorífico A1, no cumple con las características de proyecto respecto a la calificación energética, siendo en proyecto A+ y en la oferta presentada calificación C.

El armario frigorífico ofertado no cumple con las características técnicas establecidas en el proyecto, al presentar una calificación energética inferior a la exigida. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el pliego regulador del contrato de suministro de equipamiento, se procede a la exclusión de la oferta correspondiente a la totalidad del lote.

Se analiza el lote 4 de equipamiento de cocina y bar, comprobando si las características técnicas de cada elemento ofertado, cumplen con las características técnicas marcadas en el proyecto. Se observa lo siguiente:

LOTE 4 MOBILIARIO

1.- PREFABRICADOS Y MONTAJES S.L.

- Las partidas 4.03, 4.04 y 4.05 de mesas, no cumple con las características de proyecto, siendo las patas de acero galvanizado lacado y en la oferta de aluminio.

Las patas de las mesas correspondientes a los tres tamaños previstos en el proyecto no cumplen con las características técnicas establecidas en el mismo. Las proyectadas, fabricadas en acero galvanizado lacado, presentan mayor resistencia, estabilidad y robustez, que las ofertadas en aluminio. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el pliego regulador del contrato de suministro de equipamiento, se procede a la exclusión de la oferta correspondiente a la totalidad del lote.

2.- DECORACION ROSA GARCIA S.A.

- La partida 4.02 de taburete acero lacado, no cumple con las características de proyecto, siendo de estructura de tubo redondo y lamas de acero, y en la oferta es un taburete de polipropileno.
- Las partidas 4.03, 4.04 y 4.05 de mesas, no cumple con las características de proyecto, siendo las patas de acero galvanizado lacado y el tablero de compacto, y en la oferta las patas son de aluminio y la tapa de polipropileno.
- La partida 4.04 mesa, no cumple con las características de proyecto, siendo la dimensión en proyecto de 160x80cm, y en la oferta de 140x80cm.
- La partida La partida 4.05 mesa, no cumple con las características de proyecto, siendo la dimensión en proyecto de 60x60cm, y en la oferta de 70x70cm.

Varios de los elementos ofertados no cumplen con las características técnicas establecidas en el proyecto, siendo las características inferiores a las exigidas. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el pliego regulador del contrato de suministro de equipamiento, se procede a la exclusión de la oferta correspondiente a la totalidad del lote.

3.- FELIX RUIZ MIGUEL S.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

4.- JOAQUIN ANTUNEZ S.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

5.- PAI MUEBLES DE OFICINA S.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

6.- EQUIPAMIENTO E INTERIORISMO J.I. S.L.

Cumple con las características técnicas de proyecto.

7.- ESTILO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO S.L.

- La partida 4.01 de sillas polietileno, no cumple con las características de proyecto, siendo en proyecto una silla con lamas y en la oferta sin lamas.

Las sillas de polietileno ofertadas no cumplen con las características establecidas en el proyecto. Las sillas proyectadas incorporan lamas que permiten la evacuación del agua procedente de los usuarios que accedan desde la piscina, mientras que las ofertadas carecen de este elemento. En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el pliego regulador del contrato de suministro del equipamiento, se procede a la exclusión de la oferta correspondiente a la totalidad del lote.

Pamplona a 23 de abril de 2026

**AZNAREZ ALVAREZ
MARIA - 44614001G**

María Aznárez Alvarez
Arquitecta técnica