



NOTAS GENERALES PARA TODOS LOS LUCERNARIOS

- FORMACIÓN DE PENDIENTE DE VIDRIO CON PANEL SANDWICH DE FACHADA DE ALUMINIO LISO COLOR NATURAL POR AMBAS CARAS Y UN ESPESOR TOTAL DE 140mm
-REMATE INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO DE 2mm DE ESPESOR COLOR NATURAL. UNIÓN MECÁNICA A ESTRUCTURA EXISTENTE Y DE LOS REMATES AL PISO (SE APOYA EN DETALLE DEL REMATE TIPO TRANSVERSAL. EL PUESTO SE EJECUTARÁN CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS)
-SELLADO CON DOBLE CORTEJO CONTINUO EN LA UNIÓN INFERIOR DEL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA EXISTENTE
-TRASDOSADO INTERIOR CON PLACA DE CARTÓN-YESO VA DE 15mm Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL TIPO ISOVER ARENA DE 40mm
-AISLAMIENTO ADHERIDO BAJO FORJADO ISOVER ARENA DE 40mm EN TODA LA SUPERFICIE DE LA TERRAZA
-BANDA PERIMETRAL DE NEOPRENO CON ADESIVO POR AMBAS CARAS PARA FALJA DE UNIÓN
-VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE ESPESOR. CÁMARA DE 12mm Y VIDRIO INTERIOR 66,1 CON CANTOS BISELADOS (RUTRAL TRANS LÚCIDO IDENTIFICABLE EXISTENTE A DEFINIR SOBRE MUESTRA)

NOTAS LUCERNARIO CENTRAL

- LEVANTE PERIMETRAL DE 12 ASTA DE LADRILLO PERFORADO DE 10cm CON ARMADO 205 B500S EN CELOSÍA EN LOS DOS TENDELES SUPERIORES
-FORMACIÓN DE PLANO INCLINADO A 45° CON TABLERO CERÁMICO DE ESPESOR MÍNIMO DE 30mm (ESPESOR MÍNIMO EXIGIDO PARA CUMPLIR EL 60)
-REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE ENFOSCADO DE MORTERO HÍDRÓFUGO DE 15mm
-TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ACERO (VIGAS, CELOSÍAS Y FORJADO COLABORANTE). SE PROTEGERÁN AL FUEGO HASTA UNA REI90
-SE PREVE LA PROTECCIÓN AL FUEGO MEDIANTE 3 PLACAS DE CARTÓN-YESO DE 15mm TIPO FOC
-SOBRE LAS VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES SE EJECUTARÁ UNA CELOSÍA DE TUBO DE PISO DE TUBO DE ACERO 60.4 Y REMATE SUPERIOR CONFORMADO POR LLANTA
DE ACERO 300.8 UNIDA A LOS PISOS MEDIANTE DOBLE PERIL DE ACERO L 60.6
-TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE TRABAJARÁN A OBRA MONTADOS EN TALLER MEDIANTE SOLDADURA CON DOBLE CAPA DE IMPREGNACIÓN ANTIOXIDANTE
-ELABORACIÓN DE PERFILES DE 150x150x10mm PARA EL ENLACE DE ACERO MEDIANTE CONECTOR HIL 14X19 86 FLUJO A VIGA Y
CHAPA MEDIANTE CLAVO DE DISPARO HIL 12XEN-21 11/8. CONECTORES EN TODAS LAS ONDAS DE LA CHAPA, COLOCANDO 2 CONECTORES POR ONDA SOBRE IPE 240
Y UN CONECTOR POR ONDA EN VIGAS IPE 200 Y UN IPE 140

C12
 ESCALA A1: 1/500
 0 0.50 1.50 3.00
 metros

Fecha: junio 2016	Ref.	Modificado:	Sustituye a:
INFORME VALORADO			JUNIO 2016

REFORMA DE LOCALES SITUADOS EN LA C/ TUDELA, 18 A 24 DE PAMPLONA, COM
SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA.
DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO. SERVICIO DE PATRIMONIO. GOBIERNO DE NAVARRA

bryaxis arquitectos
José María Errea Argalaz - Javier Oficialdegui Amatriain
e-mail: bryaxis@bryaxisarquitectos.com
Plaza de San José, 4, 2º. 31001 PAMPLONA tel. 948 517 55 43 - 948 26 87 41

A hand-drawn diagram of a plant. It features a central vertical stem with several branches extending from it. The branches are labeled with letters: 'A' is at the top of the main stem, 'B' is on a branch to the left, 'C' is on a branch to the right, 'D' is on a branch further to the right, 'E' is on a branch further to the right, and 'F' is at the bottom of the main stem. The drawing is done in blue ink on a white background.