SALIDA AIRE EXTERIOR 60x30

TOMA AIRE EXTERIOR 60x30

IMPULSION POR FACHADA
13 DIFUSORES LINEALES
DSC-402-Z / 1.200

TOMA AIRE A PLENUM

SALA DE CLIMATIZACION 1

4 REJ. RETORNO
20-45-HO
800x800

IMPULSION LUCERNARIO
5 MULTIRREJAS
WGA-V 1.025x125

IMPULSION LATERAL
8 DIFUSORES LINEALES
DSC-402-Z / 700

IMPULSION LUCERNARIO
5 MULTIRREJAS
WGA-V 1.025x125

IMPULSION POSTERIOR
7 DIFUSORES LINEALES
DSC-402-Z / 700

DQJ-SR/SAK-Z TAMAÑO 310

DQJ-SR/SAK-Z TAMAÑO 500

20-45-HO 400x200

20-45-HO 300x100

20-45-HO 300x150

20-45-HO 250x150

2 DIF. ROTACIONAL DQJ-SR/SAK-Z TAMAÑO 310

SALA CLIMA 3

TOMA AIRE A PLENUM

12 DIF. ROTACIONAL DQJ-SR/SAK-Z TAMAÑO 500

REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 900x450

REJILLA SALIDA AIRE VICIADO 900x450

REJILLA SALIDA AIRE VICIADO 900x600

REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 900x600

TOMA AIRE A PLENUM

4 REJ. RETORNO
20-45-HO
400x400

SALA DE CLIMATIZACION 2

Piscina Cubierta y Centro Termolúdico Instalaciones Deportivas Viana

I.07

Planta de Sótano
Climatización
Red de conductos
escala: 1/100

expediente	
proyecto	Centro Termolúdico - Ampliación de Instalaciones Deportivas Instalaciones Deportivas Municipales Viana
fase	Proyecto de Ejecución
fecha	noviembre 2002
la propiedad	Ayuntamiento de Viana

arquinavarra
Alfonso El Batallador, 2
31007 Pamplona
Tfno.: 948.196341 Fax: 948.196650
E-mail: arquinavarra@arquired.es

José Mª. Camarena Salvatierra
Victor M. Mier Mendiguchía
Nuria D. Mier Mendiguchía
Arquitectos