NOTA:
LAS COTAS DE DESAGUE TIENEN COMO REFERENCIA DE COTA CERO LA DE LA PLAYA DE LA PISCINA PRINCIPAL

COTA (-2.18)
A RED GENERAL PLUVIALES
Ø 140
Ø 140
PTE. 2%
Rampa 6%
COTA (-1.80)
PTE. 2.5%
Ø 140
COTA (-1.94)
Rampa 10%
Ø 110
PTE. 2%
Ø 110
COTA (-1.20)
COTA (-1.68)
Ø 110
COTA (-1.45)
Ø 90
PTE. 2%
COTA (-1.50)

Piscina Cubierta
y Centro Termolúdico
Instalaciones Deportivas
Viana

I.17
Planta de Sótano
Red de desague de vasos
escala: 1/100

expediente
proyecto Centro Termolúdico -
Ampliación de Instalaciones Deportivas
Instalaciones Deportivas Municipales
Viana
fase Proyecto de Ejecución
fecha noviembre 2002
la propiedad Ayuntamiento de Viana

arquinavarra
Alfonso El Batallador, 2
31007 Pamplona
Tfno.: 948.196341 Fax.: 948.196650
E-mail: arquinavarra@arquired.es
José Mª. Carrerena Sylvestorra
Victor M. Mier Mendiguchía
Nuria D. Mier Mendiguchía
Arquitectos