



TENSIÓN ADMISIBLE TERRENO $r_t=5,00\text{Kg/cm}^2$	LAS ARMADURAS PRESENTARÁN MARCA "N" DE AENOR
--	--

ANCLAJES Y SOLAPES art. 66.5 y 66.6				
DIAMETRO	ANCLAJE		SOLAPE	
	POSICIÓN I	POSICIÓN II	POSICIÓN I	POSICIÓN II
ø 8	30cm	40cm	40cm	55cm
ø 10	35cm	45cm	50cm	65cm
ø 12	45cm	60cm	60cm	80cm
ø 16	60cm	80cm	80cm	110cm
ø 20	80cm	105cm	115cm	150cm
ø 25	120cm	155cm	170cm	220cm

LAS DIMENSIONES DE ANCLAJE Y SOLAPE EXPUESTAS EN LA TABLA, SE CORRESPONDEN CON LA UTILIZACIÓN DE UN HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 25 N/mm² Y UN ACERO B-500S. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EMPALMES > 10 ϕ

**ARQUITECTOS
ASOCIADOS**

Carretera 8
Calle 68
F 333 73 737
T 333 73 737
C 333 73 737
31102 Monterrey,
Coahuila de Zaragoza

MAQUINOTE ELEGIDA

URGENCIAS DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y OBST.

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO • PARRALERA • NAVARRA
PROYECTO • SERVICIO NAVARRO DE SALUD

ENERO 2009

08010

ARQUITECTOS:

SANTOS GUERRERO S.

RAFAEL ROJAS C.

ALBERTO VALS R.

MIQUEL ÀNGEL ZARZA L.

ARQUITECTO COLABORADOR: JORGE CAMACHO AGUILAR