



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN INSTRUCCIONES EHE-CTE					
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO art. 31 y 39	DEFINICIÓN TIPO DE AMBIENTE art. 8.2.1	NIVEL DE CONTROL art. 88-90	COEFICIENTE DE PONDERACIÓN art. 15.3 y 95.5
HORMIGÓN	CIMENTOS-MUROS EN CONTACTO CON TERRENO	HA-25/8/20/la	TIPO-Ito	ESTADÍSTICO	1.50
	SOPORTES-MUROS	HA-25/8/20/la	TIPO-Ito		
	LOSAS	HA-25/8/20/la	TIPO-Ito		
	VIGAS	HA-25/8/20/la	TIPO-Ito		
ACERO EN ARMADURAS	TODA LA OBRA	B 5005 – $f_{m,elast}$ 500 N/mm ²		NORMAL	1.15
ACERO EN PERFILES	TODA LA OBRA	S 275 JR		NORMAL	1.05/1.10
ACCIONES	PERMANENTES			NORMAL	1.35
	PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE			NORMAL	1.50
	VARIABLES			NORMAL	1.50

RECURBIMIENTO DE ARMADURAS				ANCLAJES Y SOLAPES art. 66.5 y 66.6					
LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTE art. 8.2.2	RECURBIMIENTO NOMINAL art. 37.2.4	SEPARADORES art. 66.2	DIAMETRO	ANCLAJE		SOLAPE		
					POSICION I	POSICION II	POSICION I	POSICION II	
CIMENTOS	Ila	50 mm	<50 <100	ø 8	30cm	40cm	40cm	55cm	
CIMENTOS/MUROS CONTRA EL TERRENO	Ila	70 mm	<50 <50 <100	ø 10	35cm	45cm	50cm	65cm	
MUROS	Ila	35 mm	<100 <200 <200	ø 12	45cm	60cm	60cm	80cm	
SOPORTES	Ila	35 mm	<100 <200 <200	ø 16	60cm	80cm	80cm	110cm	
VIGAS - LOSAS	Ila	35 mm	<100 <200	ø 20	80cm	105cm	115cm	150cm	

LAS DIMENSIONES DE ANCLAJE Y SOLAPE EXPUESTAS EN LA TABLA, SE CORRESPONDEN CON LA UTILIZACIÓN DE UN HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 25 N/mm² Y UN ACERO B-500S. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EMPALMES > 10 ϕ