AGUAS DE TUDELA

ACOMETIDA

CONEXION A TUBERIA GENERAL

DETALLE A - 55

Año 2003

La pieza de conexión de una tubería de acometida a la red general depende del diámetro de la tubería de acometida y del diámetro y material de la tubería general.

Según la tabla siguiente:

TUB.GENERAL	TUBERIA DE ACOMETIDA								
	PE- 3/4"	PE- 1"	PE- 1 1/4"	PE- 1 1/2"	PE- 2"	PE- 2 1/2"	PE- 3"	Fd. 80	Fd. 100
Polietileno- 50	ABRAZADERA (Fundición R/H)				TE (de latón)				
Polietileno- 63									
Polietileno- 75									
Polietileno- 90									
Fundición- 80	COLLARIN (con fleje acero inox.)						TE (de Fundición Nodular)		
Fundición- 100									
Fundición- 150									
Fundición- 200									
Fundición- 250									
Fundición- 300									