



SELO
BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 671/2025
Copia auténtica
31/03/2025 13:30



SELO
Nº Salida en Registro: 133 / 2025
31/03/2025




Mancomunidad
de Aguas
del Moncayo

NIF: P3106353J

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Expediente 211962R

En relación a la *Urbanización del Vial de Acceso del Polígono Industrial Municipal de Buñuel (Navarra)* y respecto a la Memoria Técnica Valorada de Urbanización redactada por CINTEC S.L. (Febrero 2025) y enviada por el Ayuntamiento de Buñuel para informe de esta Mancomunidad, el pasado 13 de marzo, se adjunta detalle del ámbito de actuación del vial objeto de urbanización.



Revisada la documentación, indicar respecto a las redes de abastecimiento y saneamiento contempladas que previamente a la elaboración del Proyecto de ejecución, se concretará conjuntamente con el Ayuntamiento la necesidad o no de prolongación de las redes hasta el final de la actuación prevista según el PGM o previsiones futuras; o incluso variar la distribución en función de la previsión de parcelas y puntos de suministro.

En cuanto a las condiciones técnicas de las partidas contempladas en la Memoria, deberán ajustarse a la Normativa Técnica de Abastecimiento y Saneamiento de esta Mancomunidad, habiendo observado los siguientes aspectos:

Abastecimiento

- Las válvulas tipo Hawle incluidas en la Memoria no están normalizadas por M.A.M. Tampoco las bocas de riego, ni los collarines y piecerío en las acometidas.

- 1/2 -



MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Código Seguro de Verificación: DPCA AAQD ZZ3X TLKM FKAQ

Informe s/Urbanización del vial de acceso Polígono Industrial de Buñuel - SEFYCU 160639

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.aguasdelmoncayo.es/>

Pág. 1 de 2



BUÑUEL

INFOME MAM

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bunuel.es/>

Código Seguro de Verificación: 79AA ACM3 FXHM 2D7M U4VV

Pág. 1 de 2



SELO
BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 671/2025
Copia auténtica
31/03/2025 13:30



SELO
Nº Salida en Registro: 133 / 2025
31/03/2025



Mancomunidad
de Aguas
del Moncayo

NIF: P3106353J

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Expediente 211962R

- Las arquetas para válvulas serán de hormigón armado de dimensiones mínimas interiores 100x100x130 cm, y no con PVCØ315 mm. La arqueta para el hidrante enterrado también deberá tener estas dimensiones mínimas.
- Las acometidas de 2" no se ejecutarán con collarín. Según normativa se ejecutan con T de fundición. De todas formas se revisarán las acometidas existentes y necesidades futuras de suministro en las parcelas, para definir la sección y características de cada una de las acometidas, previo a la ejecución del proyecto.
- Según normativa técnica de M.A.M. la prueba de presión será a 13 kg/cm². Será necesario la posterior limpieza y desinfección de la red.

Saneamiento

- Junto al pozo de cabecera del colector de saneamiento se contemplará la instalación de válvula de limpieza según normativa de M.A.M.

Antes de proceder a la aprobación definitiva del proyecto definitivo y antes de la ejecución de la urbanización, el Ayuntamiento de Buñuel deberá solicitar informe a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo para confirmar que el proyecto recoge las prescripciones fijadas en su normativa técnica, tanto de ejecución como de materiales.

Corella a la fecha de la firma electrónica.

- 2/2 -



MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Código Seguro de Verificación: DPCA AAQD ZZ3X TLKM FKAQ

Informe s/Urbanización del vial de acceso Polígono Industrial de Buñuel - SEFYCU 160639

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.aguasdelmoncayo.es/>

Pág. 2 de 2



BUÑUEL

Código Seguro de Verificación: 79AA ACM3 FXHM 2D7M U4VV

INFOME MAM

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bunuel.es/>

Pág. 2 de 2