



BURLADA / BURLATA  
 Registro de Entrada n.º 6484/2026  
 Copia escaneada  
 16/06/2026 12:46

# Informe

## Proyecto de reurbanización de calle de la Ermita, intersección con la calle Basilio Armendariz, de Burlada


Servicio: Infraestructuras  
 Fecha: 12 de junio de 2026  
 Expediente: 2026/MINF-AUR/000050  
 Solicitante: Ayuntamiento de Burlada

En relación con el proyecto de reurbanización de calle de la Ermita, intersección con la calle Basilio Armendariz, de Burlada, les indicamos lo siguiente.

El proyecto actuar en la intersección de la calle de la Ermita con la calle Basilio Armendariz donde se plantea la ampliación de las aceras en las cuatro esquinas de la intersección elevándose la calzada en este cruce entre 12 y 15 cm para quedar a la altura de las aceras existentes.

La nueva acera se proyecta con pendientes transversales del 2 % hacia la línea de encuentro entre la acera existente y la ampliada, alineación en la que se proyectan limahoyas en las que se reponen los sumideros existentes.

El recrecido de la calzada en toda la intersección genera dos puntos en los que es necesario disponer nuevos sumideros para evacuar las aguas pluviales. Uno en la transición con la rasante actual en la calle de la Ermita (previo al cruce) y otro en la calle Basilio Armendariz (posterior al cruce). En estos puntos se conectan a la red existente tres sumideros, dos al sumidero operativo más próximo y uno directamente a pozo.



Mancomunidad Comarca Pamplona/Iruñerriko Mankomunitatea.  
 SAL/IRT Nº 20260003032 12/06/2026 14:24:20  
 Código Seguro de Verificación: JB9d9kCpvy1y0OMie - COPIA ELECTRÓNICA  
 Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sedelectronica.mcp.es/investicSVWeb>  
 Firmante: AGUSTINA RIVERA MARTIN - Fecha de la firma: 12/06/2026 14:19:44  
 El documento consta de un total de:2 páginas. Página 1 de 2.



BURLADA / BURLATA

**01.-16.06.2026 MCP INFORME BASILIO**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedelectronica.burlada.es/>

**Código Seguro de Verificación: 7VAA APPT AKNK ZC3Y YMZD**



SELO  
BURLADA / BURLATA  
Registro de Entrada n.º 6484/2026  
Copia escaneada  
16/06/2026 12:46



**Servicios de la  
Comarca de Pamplona s.a.**  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

Rincón de la Aduana, 12 C.I.F.: A 31 118441  
31001 Tel: 948 42 32 42  
PAMPLONA-IRUÑA www.mcp.es  
mcp@mcp.es

### Imagen del plano 7 Planta estado definitivo saneamiento pluviales

Les indicamos que, en lo que respecta a las afecciones a las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, el informe se considera **NO FAVORABLE**, siendo necesario que se modifiquen la solución del saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales en este sentido.

- La conexión del nuevo sumidero de la calle Basilio Armendariz posterior al cruce de esta calle con la calle de la Ermita se realizará directamente a la tubería de la red existente mediante elemento tipo clic, no al sumidero existente.
- La conexión de los dos nuevos sumideros en la calle de la Ermita anteriores al cruce de esta calle con la calle Basilio Armendariz se realizará mediante la incorporación de una arqueta de registro sobre la tubería del sumidero existente que haga las funciones de arqueta de agrupamiento de ambos sumideros de manera que tanto el sumidero existente y el nuevo queden conectados independientemente a este registro.

Para cualquier duda o aclaración de los aspectos recogidos en este informe, estamos a su disposición en las oficinas de la calle Rincón de la Aduana, 12, pudiendo contactar con los técnicos del departamento de Energías Renovables e Infraestructuras en el teléfono 948 423 898.

Atentamente,

Agustina Rivera Martín  
Directora de Energías Renovables e Infraestructuras  
*Documento firmado electrónicamente*

Mancomunidad Comarca Pamplona/Iruñerriko Mankomunitatea.  
SAL/IRT Nº 20260003032 12/06/2026 14:24:20  
Código Seguro de Verificación: JB9d9kCpwy1y0OMie - COPIA ELECTRÓNICA  
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sedeelectronica.mcp.es/investiteCSVWeb>  
Firmante: AGUSTINA RIVERA MARTIN - Fecha de la firma: 12/06/2026 14:19:44  
El documento consta de un total de:2 páginas. Página 2 de 2.



BURLADA / BURLATA

**01.-16.06.2026 MCP INFORME BASILIO**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.burlada.es/>

Código Seguro de Verificación: 7VAA APPT AKNK ZC3Y YMZD