

**DATOS DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE LA ETAP DE YESA**

BOMBAS	Potencia	Año	Posiciones	Notas
1	7,5 Kw	2000	1+1+R	Bombeo Agua Bruta a Cámara de Mezcla
1	7,5 Kw	2000		
1	7,5 Kw	2000		

AGITADOR V.	Potencia	Año	Posiciones	Notas
1	0,75Kw	2010		Cámara de Mezcla

TURBINA	Potencia	Año	Posiciones	Notas
1	1,7 Kw	2010	1+1	2 Decantadores tipo "Acclator" 9,5m Paso de agua bruta a agua clarificada
1	1,7 Kw	2010		

BOMBAS	Potencia	Año	Posiciones	Notas
1	11 Kw	1999	1+1+2R	Bombeo Agua Clarificada a filtración.
1	11 Kw	1999		
1	11 Kw	1999		
1	11 Kw	1999		

FILTRO ARENA	LIMPIEZA FILTROS	Año	Posiciones	Notas
1	2 Bombas 11Kw 1 soplante	1999	6	Filtración: Filtros de arena cerrado de tipo vertical  Capacidad del sistema de 240m <sup>3</sup> /h. a 360 m <sup>3</sup> /h.
1		1999		
1		2000		
1		2000		
1		2010		
1		2010		

AGITADORES	Potencia	Año	Posiciones	Notas
1	0,37 Kw	1997		Sala de reactivos. Preparacion floculante
1	0,37 Kw	1997		
1	0,37 Kw	1997		

GRUPO PRES.		Año		Notas
1	500 l	1984		Ibaiondo.
1 BOM	2,2	1998		
1 BOM	2,2	1998		

Suminist. Electrico	P. Contratada	KWh/año
	25-25-25-25-25-80	135.488

CT	ID	P instalada	Año Fab.	Tensiones	Última revisión	Proxima Rev.
	SAT01133-2	250 KVA	1995	13,2 Kv-400 V	26/06/2024	26/06/2027

BT	ID	P Max Adm.	Año Fab.	Tensiones	Última revisión	Proxima Rev.
	001/BT/01325/09	173 Kw	1998	400 V /230 V	18/11/2025	18/11/2030